



NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : N1 (VN), STREDNÁ (NN)
 ZNEČISTENIE OBLASTI: MALÉ - Z I.

VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN (STN EN 50522, STN EN 61936-1):

- ochrana pred priamym dotykom - umiestnením mimo dosahu
- ochrana pred nepriamym dotykom - uzemnením

OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):

- samočinné odpojenie napájania
- dvojitá alebo zosilnená izolácia

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Mária Demečková	SADA		
VEDÚCI PROJEKTU	Ing. Mária Demečková			
PROJEKTANT	Ing. Mária Demečková			
VEDÚCI ÚTVARU	Ing. Martin Hajduk <i>Martin Hajduk</i>			
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.			
MESTO STAVBY	k.ú. Plechotice, Malý Ruskov	STUPEŇ	PROJEKT	
NÁZOV STAVBY	V-269 Plechotice - Malý Ruskov, úprava VN	ČÍSLO ZÁKAZKY	IP-12245	ČÍSLO VÝKRESU 1
		DÁTUM	09/2023	
		FORMÁT	8xA4	
NÁZOV VÝKRESU	SO01 - Stavebné úpravy-SOK, SO02 - VN vedenie - úprava, k.ú. Plechotice, umiestnenie stavby	MIERKA	1 : 50 000	